

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 2/_____

с.о.им.Сакена Сейфуллина
Место составления

23.02.2023 г.
Время 13:27

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль № 2 от 16.02.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора Куанышбаев Канат Серикбаевич - Главный специалист Отдела по ЧС Зерендинского района КАНТЕК АЯН ЕСИМЖАНҰЛЫ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района БЕКЕНОВ НУРЛАН ХАМЗЕНОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Зерендинского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

970240001075, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Бирлестик отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Бирлестик отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области", АҚМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, Бирлестик. Гок (МИКРОРАЙОН), 3.

5. Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 21.02.2023 - 23.02.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Бирлестик отдела образования по Зерендинскому району управления образования Ақмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	В здании школы разработать инструкции о мерах пожарной безопасности табличек с указанием номеров телефона

			противопожарной службы «101» и единой дежурно-диспетчерской службы «112». Основание: п.10 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55; срок устранения: 06.06.2023
2	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На 2 этаже (кабинет математики, кабинет английского языка, кабинет казахского языка, левое крыло коридора) здании школы автоматические пожарные сигнализации привести в технически исправное состояние. Основание: п.6 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55; срок устранения: 06.06.2023
3	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На 1 этаже здании школы эвакуационную дверь со стороны спортзала не забивать. Основание: п.п. 1 п. 36 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55; срок устранения: 06.06.2023
4	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На 1 этаже (холл, коридор) здании школы на путях эвакуации не допускать применение горючих материалов несоответствующие классу пожарной опасности для отделки стен (декор. панель). Основание: п.п.3 п.36 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55; срок устранения: 06.06.2023
5	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На 1 этаже (мастерская), на 2 этаже (в лаборатория кабинета «химии» и «физики») здании школы распределительные коробки не эксплуатировать с нарушением требований завода изготовителя (отсутствует крышка). Основание: п.п.1 п.86

			«Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55; срок устранения: 06.06.2023
6	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	На 1 этаже (мастерская), на 2 этаже (кабинет информатики, учебный класс) здания школы розетки надежно закрепить за основания, в кабинете английского языка светильник не эксплуатировать со снятым плафоном, предусмотренной конструкцией светильника. Основание: п.п 2 п.86 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55; срок устранения: 06.06.2023
7	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	На 1 этаже (холл) розетки и выключатели, на 2 этаже (кабинет информатики) электрические провода, (лаборатории кабинета «химии» и «физики») выключатель установить на негорючие основания. Основание: п.79 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55; срок устранения: 06.06.2023
8	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	На 1 этаже (мастерская), на 2 этаже (в лаборатории кабинета «химии» и «физики») здании школы соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п.80 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55; срок устранения: 06.06.2023

9	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Обеспечить наличие на объекте техническую документацию для системы автоматической пожарной сигнализации. Основание: п.6 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. №55; срок устранения: 06.06.2023
---	--	----------------	---

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись)

Старший инспектор ОТК *У.Б. Жантөке А.Б.*

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

Асанжол *А.Т.*

« » 20 г.



«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ЕРЕНДІ АУДАНЫ БОЙЫНША
БІЛІМ БӨЛІМІ БІРЛЕСТІК
АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА
БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КММ

Бірлестік селосы ГОК көшесі, 23

021208

Тел/ факс: 8(716 32) 51-3-83

E-mail: akm_esmagulova@mail.kz

Сайт: <http://sc.0009.zerenda.akmoedu.kz>

КГУ « ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА СЕЛА БИРЛЕСТИК ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗЕРЕНДИНСКОМУ
РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Село Бирлестик улица ГОК 23

021208

Тел/ факс: 8(716 32) 51-3-83

Начальнику
ОЧС Зерендинского района
Подполковнику Жолдину.Е.Ж

На основании предписания №2 от 23.02.2023 года КГУ «Общеобразовательная школа села Бирлестик отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» сообщает, что в ходе плановой проверки по соблюдению норм, технический регламентов и стандартов Республики Казакстан в области пожарной безопасности на объектах КГУ «Общеобразовательная школа села Бирлестик отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» в период с 23.02 по 23.05.2023 года все значительные, незначительные и грубые нарушение устранены в полном объеме.

Приложения прилагаем.

Мектеп директор:



Есмагулова Л.К

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ЗЕРЕНДІ АУДАНЫ БОЙЫНША
БІЛІМ БӨЛІМІ БІРЛЕСТІК
АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА
БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КММ

Бірлестік селосы ГОК көшесі, 23

021208

Тел/ факс: 8(716 32) 51-3-83

E-mail: akm_esmagulova@mail.kz Сайт: <http://sc.0009.zerenda.akmoedu.kz>

КГУ « ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА СЕЛА БИРЛЕСТИК ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗЕРЕНДИНСКОМУ
РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Село Бирлестик улица ГОК 23

021208

Тел/ факс: 8(716 32) 51-3-83

Отчет об устранении нарушение.

В отчет на предписание об устранении выявленных нарушение №2

23.02.2023 года направляем вам отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от 23.02.2023 г

№	Перечень выявленных нарушений(пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Отметки об исполнении
1	В задний школы разработать инструкции о мерах пожарной безопасности табличек с телефона противопожарной службы «101» и единой дежурно-диспетчерской службы «112». Основание: п.10 «Правила пожарной безопасности приказа МЧС РК от 23.02.2023 г №2 срок устранения 23.02.2023	Устранено
2	На 2 этаже (кабинет математики,кабинет английского языка кабинет казаского язфка левое крыло коридора)заднии школы автоматические пожарные сигнализации привести в технички исправное состояние.Основание: п.6 Правила пожарной	Устранено

	безопасности приказ МЧС РК от 23.02.2023 г №2 срок устранение 23.02.2023	
3	На 1 этаже задний школы эвакуационную дверь со стороны спортзала не забивать. Основание: п.п 1 п.36 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 23.02.2023 № 2 срок устранения:23.02.2023	Устранено
4	На 1 этаже(холл,коридор) задний школы на путях эвакуации не допускать применение горючих материалов несоответствующие классу пожарной опасности для отделки стен (декор.панель) Основание п.п.3 п 36 «Правила пожарной безопасности»Правила МЧС РК от 23.02.2023 № 2 срок устранения:23.02.2023	Устранено
5	На 1 этаже мастерская на 2 этаже в лаборатории кабинета химия и физика задний школы распределительные коробки не эксплуатировать с нарушением требований завода изготовления отсутствует крыша Основание: п.п.1 п.86 «Правила пожарной безопасности» Правила МЧС РК от 23.02.2023 № 2 срок устранения:23.02.2023	Устранено
6	На 1 этаже мастерская на 2 этаже (кабинет информатики,учебный класс) задний школы розетки надежно закрепить за основания, в кабинете английского языка светильник не эксплуатировать со снятым плафом, предусмотренной конструкцией светильника.Основание: п.п.2 п.86 «Правила пожарной безопасности»Правила	Устранено

	МЧС РК от 23.02.2023 №2 срок устранения: 23.02.2023	
7	На 1 этаже (холл) розетки и выключатели на 2 этаже (кабинет информатики) электрические провода. (лобатория кабинета химия и физика) выключатель установить на негрючие основание. Основание: п.79 «Правила пожарной безопасности» Правила МЧС РК от 20.02.2023 № 2 срок устранения: 23.02.2023	Устранено
8	На 1 этаже мастерская на 2 этаже в лобатория кабинета химия и физика задний школы соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опавсных в пожарном отношении переходных сопротивлений производить при помощи опрессовки сварки пайки или специальных зажимов Основание: п.80 «Правила пожарной безопасности» Правила МЧС РК от 23.02.2023 №2 срок устранения: 23.02.2023	Устранено
9	Обеспечить наличие на объекте техническую документацию для системы автоматической пожарной сигнализации. Основание: п.6 «Правила пожарной безопасности» Правила МЧС РК от 23.02.2023 №2 срок устранения: 23.02.2023	Устранено

Мектеп директоры:



Есмагулова Л.К